

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03505

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007262

Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн". Адрес: 142104 Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, корп. 206, пом. 1. ОГРН: 1155074006120. Телефон: +7 (499) 941-07-47. E-mail: info@fire-tec.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МВА". Адрес: 117535, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6, корпус 1, пом. II, ком. 2. ОГРН: 1147748020551. Телефон: +7 (495) 980-80-33. E-mail: ptfmva@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Автоматические стальные противопожарные рулонные (скручивающиеся) ворота типа "Firerollgate-EI60" с наполнителем из минерального наполнителя, изготавливаемые по техническому описанию №FRG-RU11-EI60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3738-С/ТР от 25.01.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 3021-АП от 25.12.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.01.2016

по 24.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев
инициал, фамилия

Д.А. Капранов
инициал, фамилия